Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара
(место составление акта)

«23 » ноября 2017 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составление акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1613

По адресу/адресам: г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, д. 164
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 1613 от 26.10.2017

была проведена: плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
образовательного учреждения «Школа № 79» городского округа Самара
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
(далее – МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара)

Дата и время проведения проверки:
«___» _____ 20__ г. с ___ час. __ мин. до _ час. __мин. Продолжительность _____минут

«___» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до ___ час.___мин. Продолжительность ____минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня 90 мин. «09» ноября 2017 г.
(рабочих дней / часов)

с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.; «24» ноября 2017 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: *(заполняется при проведении выездной проверки)* направлено эл. почтой 27.10.2017 в 17 час. 08 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а),проводившие проверку: старший инженер отдела надзорной деятельности и
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица
профилактической работы городского округа Самара – государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору Рощин Иван Сергеевич
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара Девяткина Елена Геннадьевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара
2.	Планы эвакуации вывешены вне поэтажных коридоров (4-х этажная часть здание), фактически размещены в лестничной клетке.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ГОСТ ГОСТ Р 12.2.143— 2009 6.2.10 Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.	МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара
3.	На планах эвакуации (всего здания) не указано место	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-	МБОУ «Школа № 79»

	размещения самого плана эвакуации	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ГОСТ ГОСТ Р 12.2.143— 2009 6.2.3 Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием: в) места размещения самого плана эвакуации.	г.о. Самара
4.	В лестничной клетке на 1-ом этаже отсутствует дверь, предусмотренная проектом.	п. 23 подп. д. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара
5.	Запор на двери эвакуационного выхода из коридора 1-го этажа (напротив гардероба) не обеспечивает свободного открывания из нутрии без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.	МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара
6.	Места размещения ручных пожарных извещателей не обозначены знаками пожарной безопасности.	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара
7.	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и ввe-	МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара

	между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение хранения на 4-ом этаже)	дены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7) п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.	
8.	Отсутствует соответствующая автоматическая противопожарная защита помещения гаража, склада (отдельно стоящее строение)	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 4. ст. 4. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ статья 46. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» прил. А п. А4	МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара
9.	Дверь запасного эвакуационного выхода из актового зала открывается не по пути эвакуации	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 4. ст. 4. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ статья 46. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» **6.17.** Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б; В) кладовых площадью не более 200 $м^2$ без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.	МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара
10	В коридоре 4-го этажа допущено устройство перегородки без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвер-	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» **4.3.** В процессе эксплуатации следует: не допускать	МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара

	жденного в установленном порядке	изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке	
11	Отсутствует сертификат пожарной опасности, на материал, примененный в отделке путей эвакуации (коридор, ведущий из спортзала)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» **6.25*** В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.	МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара
12	Допущено хранение строительных материалов в коридоре ведущим из кабинета столярной мастерской	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 36 б. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов	МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара
13	При приеме на обслуживание АПС и СОУЭ отсутствует соответствующий акт первичного	ППР РФ «Правила противопожарного режима» п. 61. п. 5.3.1 ГОСТ Р 54101-2010.	ООО «Единый центр пожарного монито-

	обследования и дефектная ведомость в соответствии с ГОСТ 54101-2010		ринга»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_____

_____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 1613/1/1 от 23.11.2017

_____

Старший инженер отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г.о. Самара
капитан внутренней службы
Рощин Иван Сергеевич
«_23_» _ноября_ *2017 г.*

м.п. _____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Школа № 79» г.о. Самара
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
Девяткина Елена Геннадьевна
иного должностного лица или уполномоченного представителя
_____
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
_____
уполномоченного представителя)

«_23_» _ноября_ 2017 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)